

Megbízó: ANALOG CENTER Kft.

Tűzriadó terv

Arszékhely cím: / 1116-Budapest, Kondorfa utca 8./

Telefon: 06 30 99 71 51

2. TŰZ ESETÉN ÉRTESETENŐK, INTÉZKEDÉSEK JELENTÉSÉNEK

1. Előzetes igazgató

név: ...

név: ...

2. Tűzriadó

név: ...

név: ...

Készítette: SZIKRAESŐ '77 KFT.

B u d a p e s t, 2018. augusztus

1. LÉTESÍTMÉNY ADATAI:

Cím: 1116-Budapest, Kondorfa utca 8.

Telefon:

Beépítés: szabadon álló

Épületek szintszáma: földszint + 2 emelet

Épület rendeltetése: közösségi

Beépített nettó alapterület: 2000 m²

Változással érintett nettó alapterület: 668m²

Legfelső használati szint +7,48 m

Szintmagasság alapján az épület többszintes.

A rendezvény terem kockázati egység kockázati osztálya KK.

Befogadó képesség: 550 fő

2. TŰZ ESETÉN ÉRTESÍTENDŐK, INTÉZKEDÉSRE JOGOSULTAK:**1. Ügyvezető igazgató**

Név:

B. L. BUAGI ÁRKOS

Tel:

06 30 999 1151

2. Üzletvezető

Név:

TILÉP NIKOLETT

Tel:

+06 30 678 7749

3. TŰZOLTÓSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK:

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

XI. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

1113-Budapest, Tas vezér u.9

Tel.: 105, 112, 459-2337

4. TÚZJELZÉS

Tűzjelzés a **105, 112** hívószámon.

A létesítmény területén városi vonalú (fővonalú) telefonhálózat van kiépítve, továbbá mobiltelefonról a tűzjelzés lehetősége biztosított.

➤ A telefonkészülékek mellett a: **112**

▪ tűzoltóság	105
▪ mentők	104
▪ rendőrség	107

hívószámát jól látható módon jelölni kell!

5., TÚZ ÉS RIASZTÁS ESZKÖZEI, VÉGREHAJTÁSA:

A létesítmény területén, aki tüzet vagy tűzveszélyt (füst, füstszag stb.) észlel, vagy arról tudomást szerez, azonnal köteles jelezni a tűzoltóságnak, tűzjelző rendszer kézi jelzésadója benyomásával illetve közvetlen munkahelyi vezetőjének.

Riasztás munkaidőben:

Valamely dolgozótól érkező tűzjelzés után a helyszínen lévő megbízott vezető tájékozódik arról, hogy emberélet van-e veszélyben, milyen anyag, helyiség van veszélyeztetve, majd ezt követően mérlegelve megteszi a szükséges intézkedéseket:

- Intézkedik a tűzjelzésre.
- Kijelöli az életmentésben, tárgymentésben, esetleg elsősegélynyújtásban résztvevőket.
- Legalább 1 főt kijelöl, aki irányítja és fogadja a helyszínre kiérkező tűzoltóságot.
- A kijelölt személy (aki e célra alkalmas) irányításával, illetőleg a dolgozók bevonásával megkezdi a tűz oltását a rendelkezésre álló tűzoltóeszközök és felszerelések (kézi tűzoltó készülék) igénybevételével.
- A helyszínre kiérkező tűzoltó egység parancsnokát tájékoztatni kell arról, hogy hol keletkezett a tűz, a tárolt anyagokból mérgező anyagok szabadulhatnak-e fel, van-e veszélyes anyag (gázpalack, éghető folyadék, stb.) a tűz közelében.
- A tűzoltás és mentés során a tűzoltás vezetőjének utasításait kell végrehajtani!

A tűzjelzést követően dönt a létesítmény szükség szerinti kiürítéséről.

A kiürítésre történő felszólítást, a pánikhangulat elkerülésével, nyugodtan, érthetően, többször ismételve, esetleg a helyszínt megjelölve, kell megtenni. A dolgozók lehetőség szerint segítsék a bent tartózkodók kijutását, és aki nem veszi figyelembe a felhívást, azt udvariasan de, határozottan kérjék meg a terület azonnali elhagyására.

Természetesen ezzel egy időben a tűzjelzést meg kell tenni, a tűzjelzésnek a következőket kell tartalmaznia:

- tüzeset pontos helyét, címét (megközelítési lehetőséget, útvonal, bejárat)
- mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,
- emberélet van-e veszélyben,
- a jelzést adó személy nevét és a jelzésre használt telefon hívószámát.

Minden tüzesetről - **még az eloltottról is!** - értesíteni kell a tűzoltóságot, ill. a jelen tervben valamint a tűzvédelmi szabályzatban megjelölt személyeket. A tűzoltóság kiérkezése előtt az eloltott tűz helyszínét a tűzvizsgálat megkezdéséig változatlanul kell hagyni!

A helyiségeket utolsónak elhagyó személy ellenőrzi, hogy nem maradt-e bent valaki az épületben. Természetesen ha valós tűzről van szó, a beavatkozás szabályai szerint az ott tartózkodó megkezdzi a tűz oltást a rendelkezésre álló eszközökkel.

Áramtalanítás, feszültségmentesítés:

Tűz esetén a berendezéseket áramtalanítani kell, az erre a célra kijelölt személynek vagy személyeknek.

Figyelní kell arra, hogy az áramtalanítással jelentősen leromlanak a fényviszonyok, amelyek esetleg pánikot okozhatnak.

A feszültségmentesítés végrehajtásánál a tűzoltás vezetőjének utasításai alapján kell eljárni. Az áramtalanítást végrehajtó személy nyilatkozata nélkül minden elektromos berendezést feszültség alatt lévőknek kell tekinteni.

Az áramtalanítást végrehajtó személy vagy személyek jelentkeznek a tűzoltás vezetőjénél és tájékoztatják a feladat végrehajtásáról.

Ezt követően gondoskodni kell arról, hogy illetéktelen személyek ne nyúljanak az áramtalanító főkapcsolóhoz.

6. TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK

A ANALOG MUSIC HALL Kulturális- és Szórakoztató Központ területén kézi tűzoltókészülékek (6 kg „ABC” porral oltó készülékek és fali tűzcsap (20 méteres, lapos tömlő) hálózat találhatóak.

7. EGYÉB TUDNIVALÓK:

Életveszély esetén mindenekelőtt a veszélyeztetett személyek mentését kell megkísérelni. Gondoskodni kell, a tűz közelében lévő éghető anyagok, a raktár területén található veszélyes anyagok eltávolításáról.

8. A Szórakozóhelyen tűzriadót kell elrendelni:

- Ha a területén bármilyen okból tűz keletkezett,
- Ha a kívülről tűz veszélyezteteti
- Robbanásveszély esetén,
- Robbantási fenyegetettség esetén, /Bombariadó/

Eljárás bombariadó esetén:

- Ha a hívott készülék kijelzős és megjeleníti a hívó fél számát, akkor azt haladéktalanul fel

Kell jegyezni.

- FONTOS: ha vonalas készülékre érkezik a hívás, akkor a hívás befejezése /megszakadása/

Után a kagylót nem szabad visszatenni a helyére.

- A hívást fogadó próbáljon meg minél több információt megtudni a bejelentőtől:-
bomba

Helye, működésbe lépés ideje, stb-re vonatkozóan.

- Figyeljen a hívó hangjára (akcentus, háttérzaj).
- A bejelentés után azonnal értesítse a tűzoltóságot.

Bármilyen, a szórakozóhely vagy környezetében /parkoló, kijáratok, előtér/ talált gyanús, gazdátlan csomag észlelése esetén a megtaláló köteles azt az üzletvezetőnek azonnal jelenteni. A biztonsági szolgálat intézkedik, hogy a kérdéses tárgyhoz, csomaghoz senki ne férjen hozzá addig, amíg annak eredetét szakértő meg nem vizsgálta.

Minden bombariadót komolyan kell venni és a kiürítését azonnal el kell kezdeni.


ZÁRÓ RENDELKEZÉS

A mai napon kiadott Tűzriadó Tervet az ANALOG CENTER Kft. valamennyi munkavállalójával ismertetni kell, illetőleg az abban foglaltakat évente egy alkalommal gyakoroltatni szükséges, annak eredményét írásban kell rögzíteni.

A Tűzriadó Terv jelen szöveges részét a Tűzvédelmi Szabályzat mellékletként kell kezelni.

A tűzriadó terv a mai napon lép hatályba.

B u d a p e s t, 2018. augusztus



.....
Ügyvezető igazgató